

Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 230305RECO02-B-M5-CER

Emitido a / Issued to:

Propietario de la licencia / License holder: Huizhou Foryou Optoelectronics Technology Co., LTD
Building 6, B Area, No.1 North Shangxia Road, Dongjiang High-Tech Industry Park, Huizhou, Guangdong, China

Marca / Trademark:

Número de contrato / Contract number: 802744

Se certifica que el producto / It is certified that the product:

Tipo de aparato / Type of product: Inversor híbrido / Hybrid Inverter

Modelos / Models:	ED3600A	ED4600A	ED5000A
Datos técnicos / Rated characteristics:			
Potencia nominal / Rated Power	3600 W	4600 W	5000 W
Tensión nominal / Rated Voltage		230 V _{ac}	
Frecuencia nominal / Rated Frequency		50 Hz	
Versión Firmware / Firmware version		GA01.001-001-001	
Número de fases / Number of phases		Monofásico / Single Phase	
Transformador de aislamiento / Isolation transformer		No / No	

Está en cumplimiento con los requisitos de las regulaciones / Is in compliance with the requirements of standard and regulation:

- RD 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas. (1)
- RD 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. (1)
- RD 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia (1)

(1) **Observación:** Siendo **SOLO** certificados las prescripciones técnicas aplicables a los requisitos para funciones de protección ante variaciones anormales de tensión y frecuencia, auto reconexión y factor de potencia en la red según viene definido en el Real Decreto 647/2020. / (1) **Remark:** Being **ONLY** certified the technical prescriptions applicable to the protective functions requirements for voltage and frequency abnormal variations, Self-reconnection and Power Factor in the grid stated in the Real Decreto 647/2020

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno 4 de SGS de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO / IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure 4 based on the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera: 29 de abril de 2024. / This certificate is first issued on 29th April 2024.

Este certificado es válido hasta: 11 de agosto 2028. / This certificate is valid until the 11th August 2028.

Madrid, 29 de abril de 2024.

Daniel Arranz Muñiz
Certification Manager

